

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 045

CON/239-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **FIRE MASTER LTDA.**, ubicada en Santa María N°2880 Of. 303, Providencia - Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL O RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN POLVO QUÍMICO SECO (ABC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9335692	9335835
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9335836	9335935
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9335977	9335997
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9335998	9336047
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9336051	9336150
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9336151	9336294
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9336295	9336438
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9336439	9336444
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9336445	9337444
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9337445	9337588
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9337592	9337741
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9337742	9339001
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9339002	9339101
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9339102	9339301
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9339302	9339391
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9339392	9339451
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9339452	9340471
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9340477	9341476
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9341477	9341572

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9341573	9341716
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9341717	9342116
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9342117	9342160
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9342161	9342180
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9342181	9342195
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9342196	9342339
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9342340	9342435
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9342436	9342579
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9342580	9343079
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9343080	9343179
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9343180	9343371
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9343372	9343873
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9343874	9343888
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9343889	9343993
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9343994	9344008
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9344009	9344113
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9344114	9344198
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9344199	9344378
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9344379	9344558
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9344559	9344702
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9344703	9344802
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9344803	9344946
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9344947	9344985
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9344986	9345075
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9345076	9345147
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9345148	9345165
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9345166	9345265
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9345266	9345445

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9345446	9345463
				9345464	9345465
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9345466	9345543
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9345544	9345544
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9345545	9345688
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9345689	9345784
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9345785	9346024
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9346025	9346204
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9346205	9347204
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9347205	9347304
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9347305	9347496
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9347497	9347506
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9347507	9347606
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9347607	9347702
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9347703	9347846
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9347847	9348346
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9348347	9348490
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9348491	9348508
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9348509	9348588
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9348589	9348768
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9348769	9348912
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9348913	9349008
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9349374	9349513
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9349514	9349613
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9349614	9349713
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9349714	9349857

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9350158	9350207
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9350208	9350387
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9350388	9350483
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9350568	9350603
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9350604	9350693
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9350694	9351673
P-100 IMP(*)	100	PQS	40A-120BC	9351684	9351684
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9351685	9351784
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9351785	9351928
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9351929	9352928
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9352929	9353028
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9353029	9353128
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9353129	9353140
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9353141	9353224
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9353375	9353470
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9353471	9353614
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9353615	9353758
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9353759	9353902
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9353903	9354046
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9354147	9354246
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9354247	9354258
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9354259	9354261
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9354262	9354262
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9354263	9354331
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9354332	9354427

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9354428	9355427
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9355428	9355527
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9355528	9355673

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL, CON AGENTE DE EXTINCIÓN A BASE DE ACETATO DE POTASIO (AK), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9336048	9336050
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9337589	9337591
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9340472	9340476
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9349009	9349009
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9351674	9351683

**EXTINTOR PORTÁTIL Y RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN DIÓXIDO DE CARBONO (BC),
PROCEDENCIA CHINA**

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
MT6	6	CO ₂	10BC	9335936	9335976
MT2	10	CO ₂	2BC	9349010	9349023
MT5	5	CO ₂	10BC	9349024	9349073
MT2	2	CO ₂	2BC	9349074	9349173
MT2	2	CO ₂	2BC	9349174	9349273
MT5	5	CO ₂	10BC	9349274	9349373
MT5	5	CO ₂	10BC	9349858	9350057
MT2	2	CO ₂	MT2	9350058	9350157
MT5	5	CO ₂	MT5	9350484	9350533
MT5	5	CO ₂	MT5	9350534	9350567
MT2	2	CO ₂	2BC	9353225	9353324
MT5	5	CO ₂	10BC	9353325	9353374
MT2	5	CO ₂	2BC	9354047	9354146
MT6	2	CO ₂	10BC	9355674	9355692

La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas y reglamentación vigente:

Decreto supremo N°44 Ministerio Economía Fomento y Turismo	Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles
NCh 1735-2008 Sub clausula 6.5 - 6.6 - 6.8	Extintores portátiles - Requisitos
NCh 1724.Of 2009 Sub clausula 4.3 – 4.4	Extintores - polvo químico seco - Requisitos y métodos de ensayo
NCh 1180/2-2008 Clausula 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 2: Cilindros/tanques
NCh 1180/5-2008 Clausula 4 – 5 – 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 5: Manómetros e indicadores de presión
NCh 3181 Of.2009 Sub clausula 6.1 – 6.5 – 6.7	Extintores portátiles - Extintores de dióxido de carbono - Requisitos
NCh 1430.Of2008	Extintores portátiles - Requisitos de rotulación
NCh 1432/5-2007	Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 5 Clase K

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **FIRE MASTER LTDA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **FIRE MASTER LTDA.**, para los fines que estime conveniente.



RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones Depto. Industrial

Santiago, 20 Noviembre de 2024

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 045

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 03